



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002883/FNOC/COL/2021/1062
आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 28, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-Oct-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : SEVEN OCEAN PUBLIC SCHOOL SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : OCEAN SHIKSHAN SAMITI AMLAI NEAR RAILWAY FATAK VILL.
JHAGRAHA, DIST. SHAHDOL SHAHDOL 484110
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : TEMPORARY
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 4 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 2 (Acres)
संपत्ति का पता / Property Address : SEVEN OCEAN PUBLIC SCHOOL VILL. OPM, BAKHOO KH.NO 01
DIST. SHAHDOL BAKHO NAGAR PARISHAD
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100002883 भवन हेतु अस्थायी फायर अनापति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,

श्रीमती प्रमिला सिंह (सेवन ओसियन पब्लिक स्कूल)

निवासी - बकहो तहसील - बुढार

जिला शहडोल (म0प्र0)

विषय - ई-नगर पालिका पोर्टल पर आवेदन क्रमांक 6100002883/FNOC/COL/2021/1062 अस्थायी फायर एनओसी बावत।

विषयान्तर्गत श्रीमती प्रमिला सिंह द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल (सेवन ओसियन पब्लिक स्कूल) खसरा नंबर 1391/1/ बकहो जिला शहडोल (म0प्र0) (म0प्र0) पर 02 एकड़ क्षेत्रफल एवं 04 मीटर ऊंचे भवन में अस्थायी फायर एनओसी हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी प्रोजेक्शन एनओसी एवं शपथ पत्र आर्किटेक्ट्स/ इंजीनियर तथा आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है। गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया का साथ ही फायर आफिसर से स्थल निरीक्षण कराया गया है। और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-





Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002883/FNOC/COL/2021/1062

आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 28, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-Oct-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : SEVEN OCEAN PUBLIC SCHOOL SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.





Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002883/FNOC/COL/2021/1062
आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 28, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-Oct-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : SEVEN OCEAN PUBLIC SCHOOL SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लानि के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थापन करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वी कृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सखम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002883/FNOC/COL/2021/1062

आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 28, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-Oct-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : SEVEN OCEAN PUBLIC SCHOOL SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीधकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

Maqbool Khan Digitally signed
by Maqbool Khan
Date: 2021.10.29
17:56:02 +05'30'

Joint Director/Fire Officer SHAHDOL

SHAHDOL Division , SHAHDOL

Madhya Pradesh

